



28.5.2020

ASIA Kahden sähkö- ja valokuitukaapelin asentaminen suuntaporaamalla Haukiveden Kotkatsalmen ja Hyviänsalmen ali sekä valmistelulupa, Joroinen

HAKIJA Savon Voima Verkko Oy

HAKEMUS

Savon Voima Verkko Oy on 31.12.2018 aluehallintovirastoon saapuneessa ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa ja valmistelulupaa kahden sähkö- ja valokuitukaapelin asentamiseen suuntaporaamalla Haukiveden Kotkatsalmen ja Hyviänsalmen ali Joroisten kunnassa.

Hanke käsittää kaksi alitusta. Pohjoisempi alitus koskee Kotkatsalmea ja eteläisempi alitus Hyviänsalmea. Molemmat alitukset tehdään ensisijaisesti suuntaporausmenetelmää käyttäen. Mikäli suuntaporaus ei onnistu, asennetaan kaapelit kaivamalla ja painottamalla ne vesistön pohjaan. Pohjoisen alituksen pituus on noin 130 metriä ja eteläisen alituksen pituus on noin 530 metriä. Molemmat alitukset sijaitsevat Haukivedessä.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa alueen sähkönjakeluvarmuutta.

Hakemukseen on liitetty rakentamiseen tarvittavien alueiden omistajien kanssa tehdyt johtoalueen käyttöoikeussopimukset, lukuun ottamatta järjestäytymätöntä osakaskuntaa Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2), jonka kaikilta osakkailta ei ole saatu suostumusta kaapelien sijoittamiseen vesialueelle. Alituksen pituus Riuttasen osakaskunnan osalta on noin 280 metriä. Hakemukseen on liitetty myös Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen, Liikenneviraston sisävesiväyläyksikön ja Keski-Savon ympäristötoimen lausunnot.

Valmisteluluvan perustelut

Hakija hakee vesilain mukaista valmistelulupaa hankkeen aikataulun vuoksi.

Pyyntö vähäisen käyttöoikeuden myöntämiseksi

Hakija on aluehallintovirastolle 8.7.2019 osoittamassaan sähköpostissa todennut, ettei kaikilta osakaskiinteistöiltä ole saatu suostumusta Hyviänsalmen puoleiseen hankkeeseen koskien järjestäytymätöntä vesialuetta Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2). Hakija

on niin ollen ilmoittanut hakevansa vähäistä käyttöoikeutta toiselle kuuluvaan alueeseen edellä mainittua vesialuetta koskien.

Vesistötiedot ja vesistön käyttö

Joroisselällä ei ole hakijan mukaan vedenkorkeuden mittauspistettä, joten hakija on esittänyt seuraavat vedenkorkeustiedot hankealueen alapuolella olevalta Haukiveden mittauspisteeltä aikavälillä 25.11.2017–18.11.2018.

Alivesi NN +76,52 metriä

Ylivesi NN +75,67 metriä

Vesialueella kulkee Joroisselän 0,8 metrin venereitti Joroisten satamaan.

Kiinteistötiedot

Kotkatniemen hankealueella kaapelit rantautuvat kiinteistöltä Kotkatsalmenranta 171-407-5-41 kiinteistöille Ketvele 171-407-2-41. Kaapelit kulkevat Katisenlahti–Kotkatlahti järjestäytyneen osakaskunnan vesialueella 171-876-1-0.

Hyviänsalmen hankealueella kaapelit rantautuvat kiinteistöltä Mantere 171-407-9-20 kiinteistölle Montio 171-414-3-13. Kaapelit kulkevat Joroisten osakaskunnan järjestäytyneellä vesialueella 171-876-7-1 ja järjestäytymättömän osakaskunnan Riuttanen 3:1–3:2 vesialueella 171-414-876-2.

Kaavoitus

Asemakaavassa hankealueen lähiympäristö on merkitty M-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja RA-merkinnällä (loma-asuntoalue). Vesialueella on W -merkintä (vesialue).

Arvio hankkeen vaikutuksista

Rakentamistyössä pyritään siihen, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle, alueen liikenteelle sekä virkistyskäytölle. Suuntaporausmenetelmää käytettäessä samentumishaittaa ei juurikaan aiheudu. Tilapäistä samentumista saattaa aiheutua, mikäli työtapana on kaapeleiden asentaminen pohjaan kaivamalla. Alueen läheisyydessä sijaitsee vesijohtoja ja kuitukaapeleita, joiden sijainti selvitetään ennen asennustöitä. Alituskohdan välittömässä läheisyydessä ei kuitenkaan ole muita kaapeleita tai vesijohtoja. Hakijan arvion mukaan hankkeen vaikutukset kalastoon ovat hetkelliset ja vähäiset.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 7, 10 ja 11 §:ssä säädetyllä tavalla kuuluttamalla asiasta aluehallintovirastossa ja Joroisten kunnassa varannut tilaisuuden muistutusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen hakemuksen johdosta viimeistään 12.8.2019. Kuulutus ja hakemusasiakirjat on julkaistu aluehallintoviraston internetsivuilla osoitteessa <http://avi.fi/lupatietopalvelu>. Kuulutus on erikseen lähetetty asiakirjoista ilmeneville asianosaisille.

Aluehallintovirasto on vesilain 11 luvun 6 §:n mukaisesti pyytänyt hakemuksen johdosta lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueelta ja Joroisten kunnanhallitukselta.

Lausunnot

- 1) **Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue** on lausunnossaan todennut, että Kotkatsalmen hankealueen läheisyydessä on todettu saimaannorpan poikaspesä ja makuupesä. Saimaannorppa on luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteessä IV (a) mainittu erityisesti suojeltava laji. ELY-keskuksella ei ole muutoin tiedossa erityisiä suojeluarvoja tai suojelukohteita rakenteen vaikutuspiirissä. ELY-keskuksen mukaan Kotkatsalmen alitse asennettavan kaapelin ympäristöön häiriötä aiheuttavat rakentamistyöt tulee tehdä avovesiaikana, jotta ne eivät heikennä saimaannorpan suojelutavoitteita.

Hyviänsalmi–Vauhkonlampi sisältyy valtioneuvoston 1982 hyväksymään valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan ja ohjelman alueelle on perustettu Hyviänsalmi–Vauhkolampin suojelualue (YSA202874). Suunniteltu Hyviänsalmen kaapelihanke ei sijaitse varsinaisella suojelualueella, mutta kuitenkin lintuvesiensuojeluohjelman (LVO060143) alueella. Suunniteltu kaapelilinjaus kulkee osin ruovikkoalueiden läpi, joilla saattaa olla merkitystä esimerkiksi kaulushaikaran ja ruskohaukan pesintään. Kyseiset lajit ovat lintudirektiivi I-liitteen lajeja, eli yhteisön tärkeinä pitämiä lajeja, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityissuojelualueita. Joroisselän ympäristössä on kyseisten lajien merkittävä paikallispopulaatio. Hyviänsalmen alitse asennettavan kaapelin ympäristöön häiriötä aiheuttavat rakentamistyöt tulee tehdä lintujen pesimäajan (15.4.–31.7.) ulkopuolella.

Hanke ei vaaranna valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymän Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (vuosiksi 2016–2021) eikä Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelman (vuosiksi 2016–2021) mukaista vesialueelle määritettyä suuren vähähumuksisen järven (Haukivesi, Saimaa, Haapaselkä) hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Mikäli kaapeleita ei voida asentaa suuntaporauksena, on ranta-alueilla, missä veden syvyys on pienempi kuin 1,5 metriä alivedenkorkeudesta mitattuna, kaapeli upotettava pohjaan tehtävään vähintään 0,7 metriä syvään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesialueella kaapeli lasketaan tarvittaessa painotettuna pohjaan niin, että se painuu sinne tasaisesti ja pysyy paikallaan eikä aiheuta vesistön käyttäjille vaaraa tai haittaa. Vesistön pohja on tasattava kaivualueella nykyisen pohjan tasoon.

Rakentamistyöt on tehtävä siten, ettei vesiliikennettä tai muuta vesistön käyttöä tarpeettomasti vaikeuteta. Rakentamistöiden päätyttyä kaivualueet on viimeisteltävä ja maisemoitava ympäristöön sopiviksi.

Kaapelin sijainti vesialueella on merkittävä rantautumispaikoille asetettavilla merkkitauluilla. Kaapeli merkkitauluineen on pidettävä kunnossa. Mikäli kaapelin käyttö joskus pysyvästi lopetetaan, tulee se poistaa vesistöstä.

Rakentamistyön aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen antaja ja päivämäärä on etukäteen kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle. Rakentamistyön valmistumisesta on kirjallisesti ilmoitettava Etelä-Savon ELY-keskukselle kahden kuukauden kuluessa valmistumisajankohdasta lukien.

- 2) **Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalousviranomaisen** on lausunnossaan todennut, että Kerisalonsaaren ympäristö on tärkeä kalojen lisääntymisalue ja se on myös tärkeä kuhan, ahvenen ja hauen kalastusaluetta. Kalatalousviranomaisen näkemyksen mukaan hankkeesta ei aiheudu kalastolle merkittäviä haittoja. Kalastukselle voi aiheutua hetkellistä samentumisen aiheuttamaa pyydysten limoittumista ja saaliin vähenemistä. Hankkeessa tulee varmistua siitä, että kaapeli on asettunut riittävän syväälle pohjaan, ettei synny esimerkiksi kalastusta haittaavia ulokkeita.
- 3) **Liikenneviraston sisävesiväyläyksikkö** on lausunnossaan todennut, että Kotkatsalmessa kaapeli alittaa Joroisten kunnan ylläpitämän yleisen paikallisväylän, Joroisselän venereitin. Venereitin ohjeellinen kulkusyvyys on 0,8 metriä. Väliillä Puomilansalmi–Haukivesi reitin pohjataso varavesi mukaan lukien on noin $N_{60} +74,00$ metriä. Suunnitellun kaapelilinjan läheisyydessä arviolta vajaan kahden metrin päässä on reitin vasemmanpuoleinen viitta. Kuhaniemen ja Kiviharjun väliillä ei ole yleisiä kulkuväyliä. Mikäli kaapelit asennetaan vähintään 1,5 metriä uoma pohjan alapuolelle porattuihin suojaputkiin, ei kaapeleista todennäköisesti ole vaaraa vesiliikenteelle eikä niitä tarvitse merkitä vesiliikenteen tarvetta varten. Suuntaporauksessa on otettava huomioon riittävä etäisyys väylän viittoihin muun muassa pohjassa olevien viittapainojen vuoksi. Jos suuntaporaus ei onnistu, kaapelit tulee laskea tarvittaessa riittävästi painotettuna vesistön pohjaan niin, että ne pysyvät pohjassa paikoillaan. Väylän kohdalla kaapeli tulee asentaa ohjeellisen pohjatason $N_{60} +74,00$ alapuolelle, tarvittaessa kaivamalla kaapeli pohjatason alapuolelle. Kaapeli on asennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle väyläviitoista eikä kaapeli saa haitata vesiliikennettä.

Kaapelit on merkittävä Liikenneviraston ohjeen 23/2014 *Ilmajohdojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella* (dnro 3255/090/2014) mukaisesti. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava kaapelityön valmistumisesta (käyttöönotto) Liikenneviraston sisävesiväyläyksikölle em. ohjeen mukaisesti. Valmistumisilmoituksessa on mainittava kaapeleiden asentamistapa. Asennustavan vaatimat tiedostot kaapelin sijainnista tulee toimittaa ilmoituksen liitteenä rakenteiden mahdollista karttaan merkitsemistä varten.

- 4) **Keski-Savon ympäristötoimi** on lausunnossaan todennut, että Kotkatsalmen alituskohdasta noin puolen kilometrin päässä sijaitsee yksityinen Hytykän (YSA237141) luonnonsuojelualue. Valtaosa alueesta on vedenpinnan vaihteluiden piirissä olevaa rantametsää, jossa esiintyy rantalehtoa, tulvametsää sekä tervaleppäkorpea. Suunniteltu vesistöalituspaikka ei sijaitse luonnonsuojelualueella. Kotkatsalmen eteläinen ranta-alue on tervaleppäkorpimainen rantametsäalue ja rajoittuu suunnitellun sähkölinjan itäisellä puolella tulevaan havumetsään. Vesistössä ei ole Joroisten ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa mahdollisia esteitä hankkeen toteuttamiselle. Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan alueella voitaisiin sallia hankkeeseen liittyvät toimenpiteet, kunhan mahdollisista rannoilla tehtävistä puustonhakkuista esitetään suunnitelmat. Suunnitellun keskijännitekaapelin vie-

reen on aikaisemmin rakennettu vesiosuuskunnan vesijohtolinja. Mahdollisten haitat ovat rakennustöiden aikaisia. Melusta ja veden samentumisesta suositellaan kuitenkin hyvän tavan mukaisesti tiedotettavan alueen lähikiinteistöille ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Hyviänsalmen alituskohdan läheisyydessä noin 0,4 kilometrin päässä sijaitsee Hyviänsalmi–Vauhkolanlammen luonnonsuojelualue (YSA202874), joka on lintuvesien suojeluohjelman mukainen luonnonsuojelualue. Suunniteltu alituskohta ei sijaitse luonnonsuojelualueella. Ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole tiedossa esteitä hankkeen toteuttamiselle eikä 27.11.2018 suoritetun maastokäynnin seurauksena löytynyt huomautettavaa suunnittelusta reitistä. Alueella olevat muut kaapelit tulee ottaa huomioon suunnittelussa ja työn toteutuksessa. Mahdollisen haitan katsotaan olevan lyhytaikainen. Melusta ja veden samentumisesta suositellaan kuitenkin hyvän tavan mukaisesti tiedotettavan alueen lähikiinteistöille ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Hakijan selitys

Hakija on selityksessään todennut, että ensisijaisena työmenetelmänä käytetään suuntaporausta ja toissijaisesti kaapelin kaivamista ja upottamista vesistön pohjaan. Hakija lisäksi toteaa, että rakentamistyöt tehdään avovesiaikana pois lukien lintujen pesimäaika 15.4–31.7. Lisäksi hakija on ilmoittaa huomioivansa Liikenneviraston, Keski-Savon ympäristötoimen sekä ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen lausunnot.

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Aluehallintovirasto myöntää Savon Voima Verkko Oy:lle luvan kahden sähkö- ja valokuitukaapelin asentamiseen ensisijaisesti suuntaporaamalla Haukiveden Kotkatsalmen ja Hyviänsalmen ali Joroisten kunnassa.

Kotkatsalmen alituskohdan osalta kaapeleiden sijainti ja asentaminen ilmenevät 31.12.2018 saapuneesta hakemuksessa olevasta työtapaselotuksesta sekä hakemuksen täydennyksenä 11.6.2019 saapuneesta 23.4.2019 päivätystä suunnitelmapiirustuksesta (MK 1:1 000). Hyviänsalmen alituskohdan osalta kaapeleiden sijainti ja asentaminen ilmenevät 31.12.2018 saapuneesta hakemuksessa olevasta työtapaselotuksesta ja hakemuksessa olevasta 21.11.2018 päivätystä suunnitelmapiirustuksesta (MK 1:2 500).

Aluehallintovirasto myöntää Savon Voima Verkko Oy:lle pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin osiin järjestäytymättömällä vesialueella Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2) Joroisten kunnassa. Käyttöoikeuksista määrätään jäljempänä korvaukset. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan muuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä.

Luvansaajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

1. Kaapelit on asennettava ensisijaisesti suuntaporaamalla suunnitelman mukaan suo-
japutkeen asennettuna vähintään 1 metri vesistön pohjan alapuolelle siten, että ne py-
syvät asennussyvytyksessään.

Niiltä osin kuin työ joudutaan tekemään kaivamalla, on ranta-alueilla, missä veden sy-
vyys on pienempi kuin 1,5 metriä alivedenkorkeudesta mitattuna, kaapeli upotettava
pohjaan tehtävään vähintään 0,7 metriä syvään kaivantoon ja peitettävä. Muualla vesi-
alueella kaapeli tulee laskea tarvittaessa painotettuna pohjaan niin, että se painuu sinne
tasaisesti ja pysyy paikallaan eikä aiheuta vesistön käyttäjille vaaraa tai haittaa.

Kotkatsalmessa väylän kohdalla kaapeli tulee asentaa ohjeellisen pohjatason N_{60}
+74,00 alapuolelle, tarvittaessa kaivamalla kaapeli pohjatason alapuolelle. Kaapeli on li-
säksi asennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle väyläviitoista. Suuntaporauksessa
tulee ottaa huomioon lisäksi riittävä etäisyys pohjassa oleviin viittapainoihin.

2. Luvan saajan tulee kaapelien asentamisessa ja merkitsemisessä noudattaa ohjetta
*Ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueel-
la* (Liikenneviraston ohjeita 23/2014, dnro 3255/090/2014).

3. Työt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että vesialueelle ja sen käytölle aiheutuu
mahdollisimman vähän haittaa. Alueella tapahtuva vesiliikenne on otettava huomioon.

Kotkatsalmen hankealueella työt on tehtävä avovesiaikaan saimaannorpalle aiheutuvan
häiriön välttämiseksi. Kohtuuttomasti vesistöä samentavia töitä ei saa tehdä 1.6.—31.8.
välisenä vesistöjen virkistäytymiskäyttökauden aikana.

Hyviänsalmen alitse asennettavan kaapelien ympäristöön häiriötä aiheuttavat rakentamis-
työt tulee tehdä lintujen pesimäajan (15.4.—31.7.) ulkopuolella kuitenkin siten, että koh-
tuuttomasti vesistöä samentavia töitä ei saa tehdä elokuun aikana.

4. Vesistöön asennettavat kaapelit on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. Alueel-
la olevat muut risteävät kaapelit on otettava rakennustöissä huomioon.

5. Töiden päätyttyä työalueet on saatettava ympäristöön sopivaan kuntoon. Vesistön
pohja on tasattava kaivualueella nykyisen pohjan tasoon. Rakennustöissä mahdolliset
syntyvät maamassat tulee läjittää luvalliseen paikkaan siten, etteivät ne pääse valumaan
takaisin vesistöön.

6. Työ on tehtävä kolmen vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta
uhalla, että muutoin lupa raukeaa.

7. Töiden aloittamisen ajankohta sekä lupapäätöksen päivämäärä ja antaja on etukä-
teen ilmoitettava kirjallisesti Etelä-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselle ja
Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

8. Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti aluehallintovi-
rastolle, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Joroisten kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle, Väyläviraston sisävesiväyläyksikölle sekä liikenne- ja
viestintävirasto Traficomille. Väylävirastolle tehtävässä ilmoituksessa on mainittava kaa-

peleiden asentamistapa ja asennustavan vaatimat tiedostot kaapelin sijainnista tulee toimittaa ilmoituksen liitteenä rakenteiden mahdollista karttaan merkitsemistä varten.

9. Luvan saajan on maksettava myönnetystä pysyvästä käyttöoikeudesta kertakaikkisena korvauksena järjestäytymättömälle osakaskunnalle Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2) 280 euroa. Korvaukset on maksettava ennen toimenpiteeseen ryhtymistä ja viimeistään vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Koska osakaskunnan hallintoa ei ole järjestetty yhteisaluella tarkoitetulla tavalla, korvaus on talletettava Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Eräpäivästä lähtien korvaukselle on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Ratkaisun perustelut

Hanke ei sanottavasti loukkaa yksityistä tai yleistä etua. Kaapelien asennuksesta suunnitelman ja lupamääräysten mukaisesti yleisille eduille saatavat hyödyt ovat huomattavat verrattuna siitä yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Kaapelien asentamisessa yleisille ja yksityisille eduille saatavana hyötynä on katsottava sähkön jakeluvarmuuden parantuminen. Hankkeesta yleisille ja yksityisille eduille koituvana menetyksenä voidaan katsoa rakennustöissä aiheutuva hetkellinen veden samentumishaitta. Vesitaloushankkeen toteuttamiseen liittyviä edellytyksiä harkittaessa on otettava huomioon vesilain 2 luvun 7 §:n mukainen vaatimus hankkeen toteuttamisesta niin, ettei siitä aiheudu vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrattuna.

Vesilain 3 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan lupa-asiaa ratkaistaessa on otettava huomioon mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään yleiskaavan oikeusvaikutuksista. Lupa-asiaa ratkaistaessa lupaviranomaisen on lisäksi katsottava, ettei lupa merkittävästi vaikeuta kaavan laatimista. Kaapeleiden asennus ei ole merkittävä hanke eikä se ole kaavan vastainen eikä se myöskään vaikeuta kaavan laatimista. Suunnitelman ja määräysten mukaisesti toimittaessa hankkeesta ei aiheudu vesialueen muille käyttömuodoille tai vesiluonnolle merkittävää haittaa tai häiriötä. Hankealueen läheisyydessä ei sijaitse pohjavesialueita. Kuitenkin Kotkatsalmen hankealueen läheisyydessä on todettu saimaannorpan poikaspesä ja makuupesiä. Lisäksi Hyviänsalmen osalta suunniteltu kaapelilinjaus kulkee osin ruovikkoalueiden läpi, joilla saattaa olla merkitystä esimerkiksi kaulushaikaran ja ruskohaukan pesintään. Edellä mainitut luontoarvot on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Vesilain 3 luvun 4 §:n 3 momentin mukaan hakijalla on oltava oikeus hankkeen edellyttämiin alueisiin. Jos hakija ei omista aluetta tai hallitse sitä pysyvällä käyttöoikeudella, luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalle myönnetään oikeus alueen käyttämiseen tai että hakija esittää luotettavan selvityksen siitä, miten oikeus alueeseen järjestetään. Vesilain 13 luvun 9 §:n mukaan käyttöoikeudesta aiheutuva menetys tulee korvata ja korvauksen määrää arvioitaessa tulee ottaa huomioon samaisen luvun 11 §:ssä olevat korvauksen määrän arvioinnissa käytettävät perusteet. Lähtökohtana on pidettävä edunmenetyksestä aiheutuvan korvauksen täysimääräistä korvaamista. Hakija on käsillä olevassa lupa-asiassa ilmoittanut hakevansa käyttöoikeutta rakentamista varten tarvittaviin alueisiin vesialueella Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2).

Vesilain 2 luvun 12 §:n 1 momentin 1) kohdan mukaan hakijalle voidaan muiden luvan myöntämisen edellytysten täytyessä myöntää oikeus sijoittaa laite tai johto vesistöön toiselle kuuluvalla tai yhteisellä alueella vesistöä huomattavasti muuttamatta. Aluehallintoviraston näkemyksen mukaan hakemuksessa tarkoitettujen johtojen sijoittaminen vesistöön on vähäinen hanke ja sen vaikutukset ovat tilapäisiä ja rakennusaikaisia. Hanke ei heikennä vesistön käyttömahdollisuuksia.

Järjestäytymättömän osakaskunnan Riuttanen 3:1-3:2 (171-414-876-2) osalta hakija ei ole saanut sovittua pysyvästä käyttöoikeudesta hanketta varten tarvittaviin alueisiin, joten hakijan on tarpeen saada käyttöoikeus vesilain mukaisen lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä samalla määräten korvauksesta. Myönnetystä käyttöoikeudesta aluehallintovirasto on määrännyt maksettavaksi korvauksen (liite 2), joka on 1,0 euroa/metri, joka on määrätty tallettavaksi Itä-Suomen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto katsoo korvauksen määrän riittäväksi käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuneeseen menetykseen nähden. Hankkeen rakennustöistä ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa edunmenetystä kuin käyttöoikeuden myöntämisestä määrätty. Hakijalla on lupapäätöksen myötä oikeudet hankkeen toteuttamista varten tarvittaviin maa- ja vesialueisiin.

Hanke ei vaaranna valtioneuvoston 3.12.2015 hyväksymän Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman (vuosiksi 2016–2021) eikä Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien hoidon toimenpideohjelman (vuosiksi 2016–2021) mukaista vesialueelle määriteltyä suuren vähähumuksisen järven (Haukivesi, Saimaa, Haapaselkä) hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Näillä perusteluilla ja työt lupamääräysten mukaisesti toteutettuna luvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.

Lupamääräyksien perustelut

Lupamääräyksissä 1–5 on annettu tarpeelliset määräykset töiden suorittamiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Lupamääräykset 6-8 ovat tarpeen hankkeen valvonnan vuoksi. Lupamääräys 9 on tarpeen hanketta varten myönnettävän käyttöoikeuden vuoksi.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Vesilain (587/2011) 2 luvun 7 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentin 1) kohta ja 3 luvun 4 §:n 1 momentin 2) kohta ja 3 momentti, 5, 6, 7, 8, 10, 17 ja 18 §, 13 luvun 9 ja 11 §. Korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentti ja 12 §.

VALMISTELULUPA

Aluehallintovirasto oikeuttaa Savon Voima Verkko Oy:n ryhtymään hankkeen toteuttamista valmisteleviin toimenpiteisiin jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemistä.

Perustelut

Valmistelevat toimenpiteet voidaan suorittaa tuottamatta muulle vesien käytölle tai luonnolle ja sen toiminnalle huomattavaa haittaa. Luvassa tarkoitettujen työt ovat sellaisia, että niiden suorittamisen jälkeen otot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi siinä tapauksessa, että lupapäätös kumotaan tai sen määräyksiä muutetaan. Vakuutta ei määrätä asetettavaksi, koska hakijana on vakavarainen toimija.

Sovelletut säännökset

Vesilain 3 luvun 16 ja 17 §.

LAUSUNTOIHIN JA MUISTUTUKSEEN VASTAAMINEN

Aluehallintovirasto ottaa Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen, Liikenneviraston sisävesiväylät -yksikön, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnot huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla.

KÄSITTELYMAKSU

Käsittelymaksu on 2 865 euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta.

Maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston vuoden 2018 maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (997/2017) mukaisesti. Asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon mukaan vesilain 3 luvun mukaisen johtoa koskevan hakemuksen käsittelystä perittävän maksun suuruus on 1 910 euroa. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian taulukon mukainen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Koska kyseessä on kaksi eri alituskohdalla olevaa kokonaisuutta, määräytyy maksu siten, että ensimmäisestä alituskohdasta veloitetaan 1 910 ja toisen alituskohdan osalta 50 prosenttia tästä eli 955 euroa. Yhteensä maksun suuruus on siten 2 865 euroa.

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös	Hakija Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut Joroisten kunnanhallitus Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Väylävirasto, Sisävesiväylät -yksikkö Suomen ympäristökeskus
--------	---

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, joille hakemuksesta on annettu erikseen tieto sekä niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa.

Aluehallintovirasto tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen aluehallintovirastojen verkkosivuilla (<http://avi.fi/lupatietopalvelu>). Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Joroisten kunnan verkkosivuilla.

MUUTOKSENHAKU

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Liite Valitusosoitus

Asian on ratkaissut ympäristöylitarkastaja Keijo Lindberg. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Emil Kuosmanen.

Asiakirja on hyväksytty sähköisesti. Merkintä sähköisestä hyväksymisestä on asiakirjan viimeisellä sivulla.

- Valitusviranomainen** Itä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**. Asian käsittelystä perittävistä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy **6.7.2020**.
- Valitusoikeus** Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
 - valittajan nimi, kotikunta ja mihin valitusoikeus perustuu
 - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (*mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle*)
 - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
 - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
 - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- Valituksen toimittaminen**
- Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.**
- Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.** Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
- Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot**
- | | |
|---------------|--------------------------------|
| käyntiosoite: | Korsholmanpuistikko 43, 4. krs |
| postiosoite: | PL 204, 65101 Vaasa |
| puhelin: | 029 56 42780 |
| faksi: | 029 56 42760 |
| sähköposti: | vaasa.hao@oikeus.fi |
| aukioloaika: | klo 8–16.15 |
- Oikeudenkäyntimaksu** Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Kertakaikkiset korvaukset kahden sähkö- ja valokuitukaapelin asentamisesta aiheutuneesta vähäisen käyttöoikeuden myöntämisestä aiheutuneen edunmenetyksen korvaamiseksi vesialueen Riuttanen 3:1–3:2 (171–414–876–2) osakkaille

Vesialue, osakaskunta	Kiinteistötunnus	Kaapeleiden pituus vesialueella, metriä	Korvaus myönnetystä vähäisestä käyttöoikeudesta, euroa/metri	Korvaus yhteensä, euroa
Riuttanen 3:1-3:2	171-414-876-2	280	1,0	280

Tämä asiakirja ISAVI/6369/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/6369/2018 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Kuosmanen Emil 20.05.2020 13:47

Ratkaisija Lindberg Keijo 20.05.2020 14:35